



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
ПО АКУСТИЧЕСКИМ И ВИБРАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
Государственный Реестр ГОСТ Р № РОСС RU.0001.030006

– ВИБРОАКУСТИКА –

НИИ строительной физики РААСН



С Е Р Т И Ф И К А Т

СООТВЕТСТВИЯ № 030006.024 / 264-09

Зарегистрирован в реестре Системы “25” марта 20 09 г.

Действителен до “25” марта 20 11 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом

идентифицированная продукция Плиты фибролитовые на портландцементе марок
«GB1- 25» и «GB4 – 41» (ТУ5537-001-97462894-2008), производства ООО «Строительные

Инновации»

наименование, тип

вид, марка

размер партии

соответствует требованиям следующих нормативных документов _____

СНиП 23-03-2003 и ГОСТ 23499–79 и рекомендуются для использования в строительстве:

плиты марки GB1-25 в качестве звукоизоляционного слоя в конструкциях плавающих полов,

плиты марки GB4-41 в качестве элементов пола (стяжки)

Изготовитель (продавец) ООО «Строительные Инновации»,

Россия, 601780, Владимирская область, Кольчугинский р-н, пос. Бавлены, ул. Станционная, 14

ТУ5537-001-97462894-2008

документы о стабильности производства



Образец (образцы) продукции испытан(ы):

Наименование испытательной лаборатории	№ протокола испытаний, дата утверждения	Регистрационный № испытательной лабор. в Госреестре (Системе)
Лаборатория акустических измерений НИИСФ РААСН Локомотивный пр. 21, Москва, 127238, Россия	№ 264 – 002 - 09 25 марта 2009 г.	РОСС RU.0001 030006.02

Изготовитель (продавец) обязан обеспечить соответствие продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована.

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он аннулируется Органом по сертификации, выдавшим сертификат.



Руководитель Органа, выдавшего сертификат


_____ подпись

И.Л. Шубин

инициалы, фамилия

М. П.

подпись

Продлен до “ ___ ” _____ 20 ___ г.

М. П.

подпись

Продлен до “ ___ ” _____ 20 ___ г.